

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/23603/SBD/SONBHADRA/296/DD

दिनांक: 12-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स HINDALCO INDUSTRIES LTD RENUSAGAR POWER DIVISION

(भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 1 23 32, RENUSAGAR, RENUSAGAR तहसील - DUDDHI जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
HINDALCO INDUSTRIES LTD RENUSAGAR POWER DIVISION	15681.59 sq.mt	HINDALCO INDUSTRIES LTD RENUSAGAR	17.80

POWER DIVISION (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 16-10-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री KAMLESH KUMAR MAURYA, k.maurya@adityabirla.com, 8114003037 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Industrial के अन्तर्गत वैधता तिथि 19-10-2023 से 18-10-2026 तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/अधिभोगी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवाये अधिनियम 2022 के धारा-26(5)के तहत भवन स्वामी/प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में स्थापित fire prevention, fire and life safety measures and fire protection measures मानकों के अनुसार, अनुपालन का प्रमाण पत्र किसी प्रशिक्षित एवं योग्य एजेंसी/व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर वर्ष में दो बार (माह जनवरी व जुलाई) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। प्रत्येक माह फायर mock drill , स्टाफ की फायर ट्रेनिंग , documentation मानकों के अनुसार करना आवश्यक होगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-10-2023
स्थान : VARANASI

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIVEK KUMAR SHARMA

D77643FABD379413E979A38FD5B58C2A261928D7

19-10-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.